

Ростовская область, г. Азов, ул. Дружбы, 1А
(место составления акта)

ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Ростовской
области

г. Азов, ул. Дружбы, 1А «11» октября 2013г.
(дата составления акта)

16:00

(время составления акта)

(Типовая форма)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 2.2.5-72/2

от «11» октября 2013 г.

по адресу: Ростовская область, г. Азов,
ул. Дружбы, 1А

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку от 07.10.2013 № 2.2.5-72/1, Михальковой Е.А.,
Заместителя руководителя – Заместителя главного государственного инспектора труда в

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о
проведении проверки)

Ростовской области (по охране труда)

была проведена проверка в отношении: ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Ростовской области
ИНН 6140021562, ОГРН 1046140002017.

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество
индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 1 день

(дней/часов)

Акт составлен: Государственная инспекция труда в Ростовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной проверки)

Ральников Сергей Геннадьевич, начальник ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Ростовской
области

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Калинин Владимир Иванович – главный государственный
инспектор труда Государственной инспекции труда в Ростовской области

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Ральников Сергей Геннадьевич, начальник ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Ростовской
области

Горшенина Мария Васильевна – заместитель начальника - начальник ЦТАО ФКУ ИК-18
ГУФСИН России по Ростовской области

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: с 11.10.2013г. по 11.10.2013г. в ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по
Ростовской области установлено:

- Согласно предоставленной информации на момент проведения проверки задолженность по
заработной плате в ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Ростовской области отсутствует.

- По вопросам соблюдения требований к содержанию трудовых договоров с сотрудниками, порядка ведения трудовых книжек, компенсационных выплат за неиспользованный отпуск, оплаты в выходные и праздничные дни, применения дисциплинарных взысканий – нарушений не выявлено.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Не во всех инструкциях по охране труда имеется согласующая подпись законно избранного представителя трудового коллектива (председателя профкома) ФКУ ИК-18, и не во всех инструкциях указаны номера ГОСТов на спецодежду и СИЗ, срок их носки и использования, чем нарушено Постановление Минтруда РФ от 17.12.2002г. № 80 "Методические рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны труда" – V раздел.
2. В ФКУ ИК-18 не назначено лицо ответственное за электрохозяйство организации имеющего соответствующую квалификацию и группу по электробезопасности 4 до 1000В, чем нарушен п. 1.2.3 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).
3. Однолинейные схемы электрических соединений предприятия для всех напряжений при нормальных режимах работы не утверждены, нарушен п.1.5.18 ПТЭЭП.
4. Не определен перечень заземляющих устройств предприятия, нарушен п. 2.7.1. ПТЭЭП.
5. Не на каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство предприятия заведен паспорт, нарушен п. 2.7.15 ПТЭЭП.
6. Заземляющие проводники частично не окрашены в черный цвет, чем нарушено требование п.п. 2.7.7., 2.7.13. ПТЭЭП.
7. В ФКУ ИК-18 не определен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок, чем нарушен п. 1.3.12 ПОТ РМ 016-2001;
8. В ФКУ ИК-18 не определен перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации; по распоряжениям и на которые выдается наряд-допуск, чем нарушены требования разделов 2.2.; 2.3.; 2.4. и п. 1.4.1. ПОТ РМ 016-2001;
9. В ФКУ ИК-18 не определен перечень должностных лиц, из числа электротехнического персонала, имеющих право: - выдачи наряда допуска, - быть ответственным руководителем работ; - быть допускающим; - быть производителем работ; быть наблюдающим и быть членами бригад, согласно требований раздела 2.1. ПОТ РМ 016-2001;
10. На силовых и осветительных электрических сборках не полностью нанесены необходимые надписи (наименование присоединение, знаки безопасности, рабочее напряжение, номинальный ток плавкой вставки, нарушен п. 2.2.20. ПТЭЭП.
11. В швейном и полипропиленовом учебно-производственных цехах допускается эксплуатация швейных машин с неисправным (снятым) ограждением приводов., нарушен ГОСТ 12.2.068 ССБТ. Ограждения защитные. Общие требования.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям

(с указанием положений (нормативных) правовых актов): Указанные несоответствия не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
Указанные факты не установлены

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Калинин В.И.

(подпись проверяющего)

Ральников С.Г.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Предписание 2.2.5-72/3 от 11.10.2013 года

Подписи лиц, проводивших проверку: Главный государственный инспектор труда Государственной инспекции труда в Ростовской области Калинин В.И.

11.10.2013

Актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Ральников Сергей Геннадьевич, начальник ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Ростовской области, полковник внутренней службы

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)